

Kunhegyes Város Polgármesterétől**ELŐTERJESZTÉS**

a Mikro-térségi Tornaterem szennyvízátemelő aknájában lévő szivattyú felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kunhegyes, Kunmadarasi út 1. szám alatti Mikro-térségi Tornaterem szennyvízátemelő aknájában lévő szennyvíz-szivattyú meghibásodott, felújításra szorul. A felújítási munkákra érkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a 300.000,- Ft összeghatárt, így ezen munka megrendelése testületi döntést igényel.

A Flygt CP 3085.183 MT 432 típusú szivattyú felújítási munkájára érkezett ajánlatok:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. „C CAPS-LINE” Szivattyútechnikai,
Nagykereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos
utca 39/A.) | Nettó ajánlati ár: 391.730,- Ft
Bruttó ajánlati ár: 497.497,- Ft |
| 2. HUNGARO LAPP Kft. (5502
Gyomaendrőd, Fő út 7-13.) | Nettó ajánlati ár: 403.680,- Ft
Bruttó ajánlati ár: 512.674,- Ft |
| 3. ELEKTRO-GENERAL Javító,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(4031 Debrecen, Harsona utca 68.) | Nettó ajánlati ár: 368.995,- Ft
Bruttó ajánlati ár: 468.624,- Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megvitatására és elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2024. (...) Kt. határozat

a Mikro-térségi Tornaterem szennyvízátemelő aknájában lévő szivattyú felújításáról

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikro-térségi Tornaterem szennyvízátemelő aknájában lévő Flygt CP 3085.183 MT 432 típusú szivattyú felújítására az

**ELEKTRO-GENERAL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t
(4031 Debrecen, Harsona utca 68.)**

bízza meg az érkezett ajánlat alapján (bruttó 468.624.-Ft). A beszerzés a Kunhegyes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése terhére kerül megvalósításra.


2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Erről értesülnek:

1. Szabó András polgármester
2. Barta Ferenc jegyző
3. dr. Márton Viktória aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

Kunhegyes, 2024. március 26.


Szabó András
polgármester

Készítette: 

Jóváhagyta: 



CCAPS-LINE

S Z I V A T T Y Ú T E C H N I K A K F T .

4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 17. Tel:42/408-442 Fax:42/500-502

Cégjegyzék szám: 15-09-064200 Adószám:11494966-2-15

E-mail: info@ccapsline.hu

ÁRAJÁNLAT

DÁTUM: 2024. március 22

Oldalak száma: 1

CÉGNÉV: Kunhegyes Város Önkormányzata

KITŐL: Csalószki István

Ajánlat száma: 2024/0234	Tárgy: Szivattyú javítás
--------------------------	--------------------------

Köszönettel vettük kérésüket, melyre válaszolva megküldjük ajánlatunkat.
(Megrendelés estén kérjük, hivatkozzanak ajánlati számunkra.)

Flygt 3085.183 MT 432 típusú szivattyú, javítására az alábbi árajánlatot tesszük:

- Állórész tekercselés
- Járókerék javítás
- Szívóház javítás
- Tömítéstartó
- Csapágy 2 db.
- Tengelytömítés 2db.
- „O” gyűrű klt.
- Tisztítás, festés
- Munkadíj

Összesen:

391.730.-Ft.

Az ár az Áfa.-t nem tartalmazza.

Szállítás: megrendeléstől számított 5-8 hét.

Debrecen, 2024. március 22

Tisztelettel:

CCAPS-LINE

SZIVATTYÚTECHNIKA KFT.

4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 17.

Tel.: 42-408-442 Fax.: 42-500-502

Adószám: 11494966-2-15

info@ccapsline.hu

Csalószki István

ügyvezető

HUNGARO LAPP Kft.

5502 Gyomaendrőd, Fő út 7-13.

Fax : +36 66 998 283

E-mail: hungarolapp@hungarolapp.hu

Mobil: +36 30 218 9275

Feladó: Détár János

Kunhegyes Város Önkormányzata

Kolozsvári Imre úr részére

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

ÁRAJÁNLAT

Tisztelt Cím!

Ajánlatkérésüket megköszönve, tájékoztatjuk Önöket, hogy a Flygt szivattyú javítására az alábbi ajánlatot adjuk:

Flygt 3085.183 MT 432 típusú 0970480 gyári számú szivattyú javítása

- Forgórész tengely csere
- Állórész tekerceselés
- Járókerék javítás
- Szívóház javítás
- Csapágys
- Tengelytömítés klt.
- „O gyűrű klt.

Javítási ár: 403.680.-Ft. + Áfa.

Fizetési mód: előre utalás, vagy készpénz

Gyomaendrőd, 2024. március 18.

HUNGARO LAPP KFT.

5502 Gyomaendrőd, Fő út 7-13.

Adószám: 23514009-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-011057

Bsz.: 10403428-50526655-53891004

Tisztelettel:



Détár János

Ügyvezető



ELEKTRO-GENERÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADÓSZÁM: 12807969-2-09 BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-10544100-49020015
Telephely: 4031 Debrecen, Harsona utca 68. Levélcím: 4001 Debrecen, Pf.: 404.
Tel.: 52/533-740 Fax: 52/426-027 Mobil: 06-20 958-59-60 E-mail: elektro-generalkft@t-online.hu



Kunhegyes Város Önkormányzata
5340 Kunhegyes, Szabadság t. 1.

Munkaszám: 5052/2023

HIBAFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Elektro-Generál Kft. Debrecen, Harsona utca 68. alatti üzemében.

Jelen vannak: Cifrák Lajos Elektro-Generál Kft.

Tárgy: **Flygt CP 3085.183 MT 432** tip. 0970480 gyártási számú
1,3kW/1445 teljesítményű szivattyú hibafeltárása.

A fentnevezett szivattyút szétszereltük és az alábbiakat állapítottuk meg:

Felújítható alkatrészek:

Állórész tekercselés
Forgórész javítás
Járókerék kopógyűrűzés, egyensúlyozás
Szívóház betétgyűrűzés

Cserére szoruló alkatrészek:

Javító Klt. 6018934
Tömítéstartó 4263200
Segédanyag

Tényleges költség:

38.400.-
29.400.-
25.200.-
21.800.-

209.054.-
7.541.-
12.600.-

Anyag klts:
Munkadíj:

343.995.- Ft
25.000.- Ft

Összesen:

368.995.- Ft

Az árak az Áfa.-t. nem tartalmazzák!

Debrecen, 2024. március 14.

ELEKTRO-GENERÁL KFT.
4031 Debrecen, Harsona utca 68.
MKB: 10300002-10544100-49020015
Erste: 1160006-00000000-72639685
Adószám: 12807969-2-09
Cg: 52/533-740
07.