


TIPIZÁLT FOGY.MÉRŐHELY  
KAPUFALBA SÜLLYESZTVE



LEÁGAZÁS SZÁM		1		
MEGNEVEZÉS		Betáplálás	Főelosztó	
TELJESÍTM. [kW]		18	34/18	
ÁRAMERŐSSÉG [A]				
VEZETÉK	TIPUS	ML 30	NYH	
	KER.(mm <sup>2</sup> )	3x25/25	5x16	

A terven szereplő alkatrészek típusa SCHRACK

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	2016.06.07	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
			SASVÁRI GÁBOR V-T(18)/09-0234 HK-HSZ/09-0234			ELLENŐR:	TERV SZÁM: GE-2
			MEGBÍZÓ:	FOGYASZTÁSMÉRŐHELY	LAPOK SZ1 LAP:1	IR.VEZ.:	RAJZ JEL: